



**РОССЕТИ**  
**ЛЕНЭНЕРГО**

Публичное акционерное общество  
«Россети Ленэнерго»  
196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1  
тел. 8 (800) 220-0-220, факс: 8 (812) 494-32-54  
e-mail: office@lenenergo.ru  
www.lenenergo.ru  
КПП 781001001, ОКТМО 40375000,  
ИНН 7803002209, ОГРН 1027809170300

12.10.2021 № НлЭС/037/3299-9

На № ИСХ-10727/2021 от 04.10.2021

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ) ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

(в целях технологического присоединения объектов к электрическим сетям)

Вх. № НлЭС/037/3158 от 05.10.2021

1. Заявитель: Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
2. Наименование и местонахождение объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, д. Сторожно, кадастровый номер 47:10:1108001:244.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт
4. Категория надежности:
  - 4.1 Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя:
7. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети – 1 (Одна) точка присоединения:
  - 7.1. Точка присоединения - ближайшая опора новой ВЛ-0,4кВ новой ТПТочка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей между сетевой организацией и Заявителем.  
Расстояние до сетей ПАО «Россети Ленэнерго» менее 500 метров.
8. Основной источник питания – ПС 35/10кВ №20 "Паша-2", ВЛ-10кВ №81 "Карпинская".
9. Резервный источник питания – отсутствует.

### **10. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Ленэнерго»:**

#### **10.1. Мероприятия, выполняемые за счет средств платы за технологическое присоединение:**

- 10.1.1. Установить и оборудовать новую ТП-10/0,4кВ с установкой трансформатора необходимой мощности.
- 10.1.2. Построить необходимое количество ЛЭП-10кВ направлением от опоры №537/19 ВЛ-10кВ №81 "Карпинская" до новой ТП, ориентировочно 1 км.
- 10.1.2. Построить необходимое количество ЛЭП-0,4кВ направлением от новой ТП до границы земельного участка, ориентировочно 0,02 км
- 10.1.2. Смонтировать систему учета электрической энергии на ближайшей опоре новой ВЛ-0,4кВ новой ТП с установкой трехфазных приборов учета прямого включения без трансформаторов тока (1 прибор учета).

#### **10.2. Мероприятия, выполняемые за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии:** отсутствуют.



## **11. Мероприятия, выполняемые Заявителем:**

11.1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) Заявителя.

11.2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от ближайшей опоры новой ВЛ-0,4кВ новой ТП, проложив магистраль 0,4 кВ до энергопринимающих устройств Заявителя.

11.3. Предусмотреть на вводе в ВРУ объекта установку автоматического выключателя с током расцепителя требуемого номинала.

11.4. Требования к учету электроэнергии:

Работы по организации учета электрической энергии выполняет ПАО «Россети Ленэнерго».

**12.** Проектирование работ в соответствии с п. 11 должно быть выполнено заявителем с учетом требований раздела к энергопринимающим устройствам и требований раздела по оборудованию систем технологического управления настоящих исходных данных. Заявитель обязан согласовать проектную документацию с ПАО «Россети Ленэнерго».

13. Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года.

13.1. По истечении срока действия исходных данных для проектирования или изменении условий заявки, заявитель обязан обратиться в сетевую компанию за получением новых исходных данных для проектирования.

14. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550,00 рублей (пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек), включая НДС 20%.

Указанный размер платы за технологическое присоединение является предварительным (ориентировочным), окончательный ее размер будет определен при заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

15. ПАО «Россети Ленэнерго» оставляет за собой право изменить технические решения при изменении параметров сети, появлении новых требований к проектируемым и реконструируемым объектам и т.п.

**Настоящие исходные данные выдаются для проектирования и не являются основанием для производства строительно-монтажных работ. Окончательные технические условия будут выданы при заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.**

Заместитель директора по РРУ

А.В. Бродов

Исп. Селиванова Е.А.